

H28七宗町橋梁点検結果一覧

通番	橋梁名	路線番号	橋長 (m)	全幅員 (m)	径間数	橋梁形式	基本点検の判定結果							
							道路橋毎 の判定	部材単位の判定						
								上部構造			下部構造	支承部	路上	その他
								主桁	横桁	床版				
1	高樋橋	落合葛屋線	18.70	7.70	1	PC単純プレテンション中空床版橋	I	I	－	I	I	I	I	I
2	大柿橋	勝大柿橋線	83.90	4.10	2	鋼単純下路式トラス橋 鋼単純I桁橋	II	I	II	II	I	II	I	II
3	勝谷橋	勝大柿橋線	21.40	4.70	1	鋼単純H桁橋	I	I	I	I	I	II	I	II
4	渡合橋	渡合飯高線	41.60	7.80	1	鋼単純I桁橋	II	I	I	II	II	I	I	I
5	戸尻橋	向田戸尻線	29.60	2.40	2	鋼単純H桁橋	II	I	I	II	I	I	I	I
6	第1勝川橋	勝谷洞線	38.80	4.10	1	鋼単純I桁橋	II	II	－	II	I	II	II	II
7	中電導水路横断橋	勝谷洞線	16.00	4.10	1	鋼単純H桁橋	II	II	I	I	I	II	II	I
8	勝谷西平橋	勝谷洞線	15.00	4.10	1	鋼単純H桁橋	II	II	I	II	I	II	II	I
9	大穴橋	向田戸尻線	35.10	2.80	3	PC単純プレテンションI桁橋	II	I	II	II	I	－	I	II
10	有明橋	中切線	21.20	5.20	2	RC単純T桁橋	II	I	II	II	II	－	I	I
11	上麻生跨線道路橋	下切駅前線	98.50	7.50	4	鋼単純合成桁橋	II	II	－	II	II	II	II	II
12	朝張橋	追分万場線	14.70	6.10	1	RC単純T桁橋	II	II	I	II	II	II	II	I
13	神高橋	高見線	4.60	2.50	1	鋼単純H桁橋	I	I	I	I	I	－	I	－
14	星谷橋	袋坂線	6.10	6.30	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	I	II	I
15	星谷1号橋	星谷線	5.00	6.80	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	I	I	－
16	星谷2号橋	星谷線	9.80	6.80	1	PC単純プレテンション中空床版橋	I	I	－	I	I	I	II	－
17	尾崎橋	万場杉洞線	3.30	6.00	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	－	II	－
18	杉洞橋	万場杉洞線	7.40	6.10	1	PC単純プレテンション床版橋(I桁)	I	I	－	I	I	I	I	I
19	城山橋	沓掛城山線	7.80	2.80	1	PC単純プレテンションI桁橋	I	I	I	I	I	I	I	I
20	洞橋	追分万場線	4.00	5.40	1	RC単純床版橋	II	－	－	II	II	－	I	－
21	橋洞橋	追分万場線	5.00	4.90	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	－	II	－
22	武士洞谷橋	履井下り線	5.30	4.00	1	RCホックスカルハート	I	－	－	I	I	－	－	I
23	暮石橋	暮石線	3.70	3.90	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	－	II	－
24	上野田橋	細古洞線	13.50	3.40	1	RC単純T桁橋	II	II	I	II	II	II	II	II
25	南田橋	峰高線	5.10	4.00	1	RC単純床版橋	II	－	－	II	I	I	I	I
26	向田橋	弥三田線	6.50	2.10	1	鋼桁橋(木補強)	II	II	－	II	I	－	II	－
27	弥三田橋	弥三田線	6.30	2.80	1	RC単純床版橋	II	－	－	II	I	I	I	I
28	田中橋	中村線	9.40	2.90	1	鋼単純H桁橋	II	I	I	II	I	I	II	I
29	南橋	中村線	7.00	2.90	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	I	I	I
30	中央橋	平見線	9.40	5.00	1	鋼単純I桁橋	I	I	I	I	I	III	I	I
31	溝田橋	溝田線	6.00	3.80	1	RC単純床版橋	II	－	－	II	I	I	I	I
32	松宮橋	松山窪野線	6.10	3.40	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	I	II	I
33	清水橋	三反田松山線	10.40	4.10	1	PC単純プレテンション床版橋(I桁)	I	I	－	I	I	I	I	I
34	加陽橋	本郷加陽線	7.00	4.40	1	RC単純床版橋	II	－	－	II	I	I	II	I
35	寺平橋	飯高旧道線	6.20	3.30	1	RC単純床版橋	II	－	－	II	I	I	I	－
36	第2勝川橋	勝谷洞線	14.00	4.10	1	鋼単純H桁橋	II	II	I	II	II	II	II	I
37	第3勝川橋	勝谷洞線	6.70	2.80	1	RC単純床版橋	I	－	－	I	I	I	I	－
38	平嶋橋	祝谷線	8.40	3.80	1	鋼単純H桁橋	II	II	II	II	I	II	I	II

健全性判断区分		
区分		状態
I	健全	構造物の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている。又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態